


RES/GES GÜÇ ARTIRIM TALEPLERİNE İLİŞKİN BÖLGESEL KAPASİTELER

Rüzgâr ve güneş enerjisine dayalı üretim santrali şirketleri tarafından elektriksel kapasite artırımını yönünde tadil başvurusu yapılan ve Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (Kurum) tarafından değerlendirilmesi amacıyla Kuruluşumuza iletilen taleplere ilişkin olarak, Teşekkülümüzce 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 7'nci maddesinin 7'nci fıkrasında yer alan:

(7) Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı üretim tesisi kurmak amacıyla alınan lisanslar ve/veya bu lisanslar kapsamındaki tesisler için lisanslarında belirlenen sahaların dışına çıkılmaması ve TEİAŞ ve/veya ilgili dağıtım şirketinden alınan tadil kapsamındaki bağlantı görüşünün olumlu olması hâlinde kapasite artışı, modernizasyon, yenileme yatırımları ve tadilatlarla izin verilir.

hükmü çerçevesinde Teşekkülümüzce hazırlanarak Kurum'a iletilen değerlendirme yöntemine ilişkin Kurum tarafından ekte yer alan 11/07/2019 tarihli ve 8704 sayılı Kurul Kararı alınmış olup, söz konusu Kurul Kararı'na istinaden Teşekkülümüzce RES/GES elektriksel güç artırım taleplerine ilişkin olarak hazırlanan Bölgesel Kapasiteler aşağıda yer almaktadır.



RES/GES Güç Artırım Taleplerine İlişkin Bölgesel Kapasiteler

Ek: 11/07/2019 tarihli ve 8704 sayılı EPDK Kurul Kararı

EK: 11/07/2019 TARİHLİ VE 8704 SAYILI EPDK KURUL KARARI**T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME
KURULU****KARAR ÖRNEĞİ**

TOPLANTI TARİHİ : 11/07/2019
KARAR SIRA NO : 8704

Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığının 09/07/2019 tarihli ve 32380407-110.01.01.01-31635 sayılı Başkanlık Makamına müzekkeresi çerçevesinde;

1. **Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'nin (TEİAŞ)** 18/01/2016 tarihli ve E.5930 sayılı ve 26/04/2016 tarihli ve E.150141 sayılı yazılarıyla bildirdiği elektriksel kapasite artışlarına uygulanacak metodolojinin uygulanmasına **son verilmesine**,
2. 11/07/2019 tarihi itibarıyla hakkında uygun bulma kararı alınmamış veya bu tarihten sonra **TEİAŞ'a** görüş oluşturulmak üzere gönderilecek rüzgar veya güneş enerjisine dayalı elektrik üretim tesislerinin elektriksel kapasite artışı taleplerine **TEİAŞ'ın** 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu'nun 23 üncü maddesi ve 7 nci maddesinin yedinci fıkrası ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği'nin 12 nci maddesinin yedinci fıkrası ve 24 üncü maddesinin beşinci fıkrası hükümleri kapsamındaki görevlerini tekemmül bağlamında oluşturarak Kuruma bildirdiği 29/05/2019 tarihli ve 37126 sayılı ve 05/07/2019 tarihli ve 43092 sayılı yazıları çerçevesinde işlem tesis edilmesine, bu kapsamda;
 - a. TEİAŞ'a görüş oluşturulmak üzere gönderilen kurulu güç artışı taleplerinin, bir sonraki ayın ilk haftasında değerlendirilerek Kuruma bildirilmesine,
 - b. Kurulu güç artışı taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin işbu kararda belirlenen yöntemin, hem iletim hem de dağıtım gerilim seviyelerinden bağlı tesisler için uygulanmasına,
 - c. Kurulu güç artışı başvurularının, TEİAŞ'ın elektrik sistemine ait talep tahmin verileri çerçevesinde illerin puanta katkısı ile iller için bugüne kadar gerçekleştirilen RES/GES tahsisleri göz önünde bulundurularak belirleyeceği bölgesel kapasiteler kapsamında değerlendirilmesine, belirlenen bölgede kapasite olması durumunda mevcut bağlantı şekli ve gerilim seviyesi dâhilinde; yeterli kapasite olmaması durumunda ise yeni hat ve bağlantı noktaları kapsamında değerlendirilmesine,
 - d. RES/GES kurulu güç artışı taleplerinin değerlendirmesinin, tesis ilinin yer aldığı bölge bazında gerçekleştirilmesine, bir bölge için toplam RES/GES kurulu güç artışı talebinin açıklanan bölge kapasitesini aşması durumunda, söz konusu bölge kapasitesinin güç artışı talep eden santrallerin kurulu güçleri oranında dağıtılmasına, oransal güç artışı sonucunda ortaya çıkabilecek artık gücün, ilgili santralin tek bir ünitesinin gücüne erişecek biçimde artırılmasına,
 - e. TEİAŞ tarafından belirlenecek bölgesel kapasitelerden bir bölgede kapasite olması ancak başvuru olmaması durumunda ilgili bölgenin kapasitesinin, bir sonraki açıklanacak bölgesel kapasitelere kadar korunmasına,
3. Değerlendirme bekleyen kurulu güç artışı taleplerine ilişkin bağlantı görüşlerinin TEİAŞ tarafından öncelikli olarak ikinci madde kapsamında değerlendirilerek Kuruma bildirilmesine,

1



KARAR SIRA NO: 8704

**T.C.
ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME
KURULU**

4. Mekanik kurulumu tamamlanmış olan projeler için yapılan kurulu güç artışı taleplerinde, bu kararın 2 nci maddesi kapsamında bölgesel olarak belirlenecek kapasitelerden hariç tutularak mekanik güç ile elektriksel gücün farkının yüzde 50'sine kadar kurulu güç artışı yapılabilmesinin; tesis kurulu gücü, mevcut bağlantı şekli ve mevcut trafo kapasitesi dikkate alınmak suretiyle değerlendirilmesine,
5. Santrallerin mekanik güç ilavesi yapılmadan sadece yazılım güncellemesi suretiyle türbin elektriksel kurulu gücünün artırılmasına ilişkin taleplerinin, bölge kapasitelerinden hariç tutularak tahsis edilmesine,

karar verilmiştir.



**Mustafa YILMAZ
Başkan**



KARAR SIRA NO: 8704

2